

Tilaaja
0131661-3
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 Verkostovesinäytteet

Maksaja

Levannon vesiosuuskunta
Jukka Männistö

 PL 60
 04301 TUUSULA


 Levannontoe 119
 04940 Levanto


Näytetiedot	Näyte	Vesilaitoksen raakavesi		
	Näyte otettu	29.09.2016	Kellonaika	09.50
	Vastaanotettu	29.09.2016	Kellonaika	14.00
	Tutkimus alkoi	29.09.2016	Näytteenoton syy	Käyttötarkkailu
	Ottopiste	Levannon vedenottamo, 04920 Levanto		
	Näytteen ottaja	Leikoski Niina, terveystarkastaja		
	Viite	Männistö Jukka		

Analyysi	Menetelmä	21683-1 Vesilaitoksen raakavesi raakavesi Levannon vedenottamo, 04920 Levanto	Yksikkö	Epävarmuus-%
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	1	pmy/ml	
pH	* SFS 3021 1979	7,0		3
Alkaliteetti	* SFS-EN ISO 9963-1:1996 muunn.	0,96	mmol/l	10
Hilidioksidi	* SFS 3005:1981	20	mg/l	15
Kokonaiskovuus	* Laskennallinen	0,82	mmol/l	20
Kalsium, Ca	* SFS-EN ISO 11885:2009	19	mg/l	20
Magnesium, Mg	* SFS-EN ISO 11885:2009	8,2	mg/l	20

* = Akkreditoitu menetelmä

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi Karpanen Pertti, pertti.karpanen@phnet.fi;
 Leikoski Niina, niina.leikoski@tuusula.fi;
 Männistö Jukka, jukka.mannisto@phnet.fi;
 yaktoimisto@tuusula.fi

 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.

Postiosoite
 Viikinkaari 4
 00790 Helsinki
 metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi

Puhelin
 +358 10 391 350

Faksi
 +358 9 310 31626

Y-tunnus
 2340056-8
Alv. Nro
 FI23400568

Tilaaja
0131661-3
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 Verkostovesinäytteet

 Maksaja
Levannon vesiosuuskunta
Jukka Männistö

 PL 60
 04301 TUUSULA

 Levannontie 119
 04940 Levanto



Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	29.09.2016	Kellonaika	10.15
	Vastaanotettu	29.09.2016	Kellonaika	14.00
	Tutkimus alkoi	29.09.2016	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
	Ottopiste	Kataja Rauli, Melannontie 20		
	Näytteen ottaja	Leikoski Niina, terveystarkastaja		
	Viite	Männistö Jukka		

Analyysi	Menetelmä	21678-1 Verkostovesi Kataja Rauli, Melannontie 20	Yksikkö	Epävarmuus-%
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	2	pmy/ml	
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml	
Väiriluku	* SFS-EN ISO 7887:2011	< 2,5	mg Pt/l	10
Sameus	* SFS-EN ISO 7027:2000	0,36	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,1		3
Sähkönjohtavuus	* SFS-EN 27888:1994	248	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivumakua		
Veden lämpötila	kenttämittaus	12,0	°C	

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset. (STM asetus 1352/2015)

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



Kalso Seija
toimitusjohtaja

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Viikinkaari 4 00790 Helsinki metropolilab@metropolilab.fi	Puhelin +358 10 391 350	Faksi +358 9 310 31626	Y-tunnus 2340056-8 Alv. Nro FI23400568
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------